



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 04/2025

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 15/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2025 έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 2ο Η.Δ.: «Λειτουργία της υπηρεσίας με τηλεργασία».

Στη Θήρα σήμερα την 17^η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 509/16-02-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο (7) μελών παρόντες ήταν (7):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Φουστέρης Ελευθέριος, τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος	Κόκκαλη Ακυλίνα, τακτικό μέλος.
Καραμολέγκος Χαράλαμπος, τακτικό μέλος.	Καρτίμπελη Ευαγγελία, τακτικό μέλος
Καμπουράκης Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος.	
Βαζαίου Άννα, αναπληρωματικό μέλος	
Φρεντζάς Παναγιώτης, αναπληρωματικό μέλος.	
Κούτρα Παναγιώτα, Λ/χης Θήρας.	

Πρακτικογράφος : Αντώνιος Αργυρός τακτικός υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 2ο της ημερήσιας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας με τηλεργασία.

Ο Πρόεδρος, παίρνοντας το λόγο, ανέφερε ότι τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στεγάζονται στην πρώην Κοινότητα Φηρών, στα Φηρά ν. Θήρας. Λόγω της παλαιότητας του κτιρίου και σύμφωνα με το από 16-02-2025 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας, αναφορικά με την ενημέρωση σχετικά με την Στατική Κατάσταση του κτηρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Θ, μετά τον σεισμό 5,00 ρίχτερ της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου 2025 παρατηρήθηκαν εκτεταμένες εγκάρσιες ρωγμές στις κολώνες της πιλοτής, και συγκεκριμένα στην είσοδο από την κλίμακα προς τα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Κατόπιν αυτού, τις επόμενες μέρες και κατά την διάρκεια επισκευών που γίνονται στην αίθουσα αναμονής επιβατών, αποκαλύφθηκε σε δύο από τα υποστυλώματα της πιλοτής η κατάσταση του οπλισμού. Παρατηρείτε προχωρημένη διάβρωση του οπλισμού και απώλεια διατομής οπλισμού/σκυροδέματος που επηρεάζει σημαντικά την αντοχή των επιμέρους δομικών στοιχείων αλλά και των δομικών υπερκείμενων τμημάτων της οροφής του κτηρίου.

Λαμβάνοντας υπ' υπόψιν την συνεχιζόμενη σεισμική διέγερση αλλά και την πιθανότητα ενός μεγαλύτερου σεισμού καθώς και ότι το κτήριο κατασκευάστηκε το 1958 τίθεται εν αμφιβόλω η στατική του κατάσταση. Για το λόγο αυτό προτείνετε:

1. Να ανατεθεί άμεσα σε εξιδικευμένο Τεχνικό γραφείο η διενέργεια ελέγχου της στατικής επάρκειας του κτιρίου.
2. Μέχρι να λάβουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου, για λόγους ασφάλειας, την προσωρινή απομάκρυνση των εργαζομένων από το κτήριο .

Παρακαλείτε το δ.σ. όπως εγκρίνει τη λειτουργία της υπηρεσίας να γίνεται μέσω τηλεργασίας έως τη μετακίνηση των υπηρεσιών του Δ.Λ.Τ. Θήρας σε άλλο κτίριο.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 14ης Ιανουαρίου 1939 «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων» (Α' 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α' 113).
6. Την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024.
7. Την με Αρ. Πρωτ Α479/05 Φεβρουαρίου 2025/Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
8. Το με Αρ. Πρωτ. 539/07-02-2025/Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
9. Το με Αρ. Πρωτ 495/10-02-2025/Υπουργείο Κλιματ. Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
10. Το από 02-02-2025 (είκοθεν) έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας του Δ.Λ.Τ. Θήρας.
11. Το από 16-02-2025 (είκοθεν) έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ Θήρας.
12. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
2. Εγκρίνει τη λειτουργία της υπηρεσίας με τηλεργασία μέχρι τη μετακίνηση της υπηρεσίας σε άλλο κτίριο, για λόγους ασφαλείας.

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Αντιπρόεδρος

3. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Τακτικό Μέλος

4. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπλ. Μέλος

5. ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΝΝΑ, Αναπλ. Μέλος

6. ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπλ. Μέλος

7. ΚΟΥΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Λιμενάρχης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα